

## KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Nr 2022/ZK2

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:

**Zasuwy z klinem gumowanym EPDM z przyłączami kołnierzowymi  
typ ZK2 DN50-DN300, szereg 14 oraz szereg 15**

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:

**60.851.DN.111 – (DN – średnica, szereg 14 GJL)**

**60.851.DN.002 – (DN – średnica, szereg 15 GJL)**

**61.851.DN.111 – (DN – średnica, szereg 14 GJS)**

**61.851.DN.002 – (DN – średnica, szereg 15 GJS)**

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: **zasuwy wykonane z żeliwa z klinem gumowanym EPDM do montażu w instalacjach wodociągowych do przesyłania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi i innych cieczy obojętnych chemicznie, które nie zawierają części stałych.**

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:

**BOHAMET-ARMATURA Spółka z o.o. ; Ciele, ul. Kościelna 2, 86-005 Białe Błota**

5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony: **nie dotyczy**

6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **System 4**

7. Krajowa specyfikacja techniczna:

7a. Polska Norma wyrobu:

**PN-EN 1074-1:2002 - Armatura wodociągowa -- Wymagania użytkowe i badania sprawdzające --  
Część 1: Wymagania ogólne.**

**PN-EN 1074-2:2002 + PN-EN 1074-2:2002/A1:2005 - Armatura wodociągowa -- Wymagania  
użytkowe i badania sprawdzające -- Część 2: Armatura zaporowa.**

**PN-EN 558:2017-04 – Armatura przemysłowa – Długość zabudowy armatury metalowej prostej i  
kątownej do rurociągów kołnierzowych – Armatura z oznaczeniem PN i klasy.**

**PN-EN 1092-2:1999 – Kołnierze i ich połączenia – Kołnierze okrągłe do rur, armatury, łączników  
i osprzętu z oznaczeniem PN – Kołnierze żeliwne.**

**PN-EN 1561:2012 – Odlewnictwo – Żeliwo szare.**

**PN-EN 1563:2018-10 – Odlewnictwo – Żeliwo sferoidalne.**

7b. Krajowa ocena techniczna: **nie dotyczy**

Jednostka oceny technicznej / Krajowa jednostka oceny technicznej: **nie dotyczy**

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu: **nie dotyczy**

8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Wymiary F14, F15	Spełnia	PN-EN 558:2017-04 PN-EN 1092-2:1999
Materiał korpusu	EN-GJL 250 lub EN-GJS 500-7	PN-EN 1561:2012 (GJL) PN-EN 1563:2018-10 (GJS)
Szczelność klasa A	Spełnia	PN-EN 1074-1:2002 PN-EN 1074-2:2002 + PN-EN 1074-2:2002/A1:2005
Właściwości konstrukcyjne	Spełnia	
Właściwości eksploatacyjne	Spełnia	
Wytrzymałość mechaniczna	Spełnia	
Trwałość	Spełnia	
Ciśnienie robocze (PFA)	PN10 – 10 bar (GJL) PN16 – 16 bar (GJS)	
Maksymalny moment obrotowy (MOT)	MOT = 1 x DN (Nm)	
Kierunek zamykania	Zgodny z RWZ	
Klin uszczelniający	Klin z wymienną nakrętką zawulkanizowany na całej powierzchni gumą EPDM	

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał:

Piotr Kozłowski, Specjalista ds. Kontroli i Jakości

.....  
(imię i nazwisko oraz stanowisko)

CIELE 02.11.2022

.....  
(miejsce i data wydania)

**BOHAMET-ARMATURA** Spółka z o.o.  
Ciele, ul. Kościelna 2, 86-005 Białe Błota  
NIP 554-23-42-840 • REGON 092535146  
KRS 0000750390

**BOHAMET-ARMATURA** Spółka z o.o.

*Piotr Kozłowski*  
SPECJALISTA DS. KONTROLI I JAKOŚCI

.....  
(podpis)