

ŚWIADECTWO DOPUSZCZENIA

Nr 5722/2025

Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej
Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej
im. Józefa Tuliszowskiego – Państwowy Instytut Badawczy na wniosek:

BOHAMET-ARMATURA Spółka z o.o.

Ciele, ul. Kościelna 2

86-005 Białe Błota

stwierdza, że wyrób: **Hydrant nadziemny DN 150 PN 16 typ A zgodnie z EN 14384:2005 z pojedynczym lub podwójnym zamknięciem Oznaczenie producenta: HN3 i HN3-PW z monitoringiem poboru wody**

produkowany przez: **BOHAMET-ARMATURA Spółka z o.o.**
Ciele, ul. Kościelna 2
86-005 Białe Błota

w zakładzie produkcyjnym: **BOHAMET-ARMATURA Spółka z o.o.**
Ciele, ul. Kościelna 2
86-005 Białe Błota

spełnia wymagania: **pkt. 3.21 załącznika do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. nr 143 poz. 1002; zm.: Dz. U. z 2010 r. nr 85, poz. 553, z 2018 r. poz. 984, z 2022 r. poz. 2282)**

Dokumentacja:

1. Wniosek o przeprowadzenie procesu dopuszczenia wyrobu numer 7535/2024 z dnia 27.05.2024 r.
2. Sprawozdanie z badań nr 455/BU/24 z dnia 28.03.2025 r. wykonanych w Zespole Laboratoriów Urządzeń i Środków Gaśniczych BU CNBOP-PIB.
3. Certyfikat nr 1438-CPR-1112 z dnia 05.05.2025 r. wydany przez CNBOP-PIB, jednostkę notyfikowaną nr 1438.

Świadectwo jest ważne pod warunkiem przestrzegania przez wnioskodawcę wymagań zawartych w umowie nr 5722/DC/CNBOP-PIB/2025.

Okres ważności świadectwa: **od 05.05.2025 r. do 04.05.2030 r.**

DYREKTOR CNBOP-PIB



st. bryg. dr inż. Paweł Janik

Józefów, dnia: 5 maja 2025 r.



ŚWIADECTWO DOPUSZCZENIA

Nr 5722/2025

DANE TECHNICZNE IDENTYFIKUJĄCE WYRÓB

Hydrant nadziemny DN 150 PN 16 typ A zgodnie z EN 14384:2005 z pojedynczym lub podwójnym zamknięciem Oznaczenie producenta: HN3 i HN3-PW z monitoringiem poboru wody

Materiał głowicy:	- żeliwo EN-GJS-500-7
Materiał kolumny:	- żeliwo sferoidalne EN-GJS-420-10, - stal S235JRH/P235TR1, - stal ocynkowana, - stal 1.4301
Materiał komory zaworowej:	- żeliwo EN-GJS-500-7
Nasady boczne:	- 2 x 75 mm - 2 x 110 mm
Średnica nominalna:	- 150 mm
Głębokość zabudowy:	- 1250, 1500, 1800 mm
Ciśnienie nominalne:	- 1,6 MPa - 1,0 MPa

WARUNKI DODATKOWE I UWAGI:

Zgodnie z § 17 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. nr 143 poz. 1002; zm.: Dz. U. z 2010 r. nr 85, poz. 553, z 2018 r. poz. 984, z 2022 r. poz. 2282) wyrób powinien być oznakowany znakiem jednostki dopuszczającej i dodatkowo numerem niniejszego świadectwa.

DYREKTOR CNBOP-PIB



st. bryg. dr inż. Paweł Janik



Józefów, dnia: 5 maja 2025 r.