



ATEST HIGIENICZNY

B.BK.60110.0821.2026

HYGIENIC CERTIFICATE

ORYGINAŁ

NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH NIH – NATIONAL RESEARCH INSTITUTE

Wyrób / product: Zasuwy gwintowane ZG2 DN20 do DN50, zasuw kołnierzowe ZK2 DN50 do DN300, zasuw-opaski, nawiertki przyłączeniowe z opaską, łączniki RK, RK-E, RR, RR-E, nasady rurowo-kołnierzowe, obejmy, opaski rurowe przyłączeniowe

Zawierający / containing: żeliwo z powłoką epoksydową, EPDM, mosiądz, stal nierdzewną

Przeznaczony do / destined: montażu w instalacjach służących do przesyłania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków
/ the above-named product is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Instalację służącą do przesyłania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi przed oddaniem do użytkowania należy przepłukać wodą w objętości zapewniającej jej całkowitą wymianę.

Atest higieniczny nie dotyczy oceny parametrów technicznych, właściwości użytkowych i alergizujących wyrobu. / The hygienic certificate does not cover the assessment of the technical parameters, functional properties, or allergenic potential of the product.

Wytwórca / producer:

Bohamet-Armatura Sp. z o.o.
86-005 Białe Błota
Ciele, ul. Kościelna 2

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

Bohamet-Armatura Sp. z o.o.
86-005 Białe Błota
Ciele, ul. Kościelna 2



Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2029.06.26 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation. The certificate loses its validity after 2029.06.26 or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: 26 czerwca 2026

The date of issue of the certificate: 26th June 2026

Kierownik
Zakładu Bezpieczeństwa Zdrowotnego
Środowiska

dr n. med. Maciej Szczotko